




屋外型パワコンの施工上の注意点（日立・オムロン共通）

【配管の色について】



【パワコン設置付近の駐輪場・プロパン庫・給湯器の確認】



駐輪場、給湯器、プロパン庫位置については、事前の打ち合わせ時に設置位置を確認した後、パワコン位置を確定すること。
プロパン庫から2m以上離して、パワコンは設置すること。

■ 打合せ時チェック用

項目	チェック	備考(打合せ内容)
数量表の内容照合 (パネルメーカー・金具・パワコン設置タイプ)	未・済	
太陽光の工事予定日確認	未・済	
足場バラシ予定日・引き渡し予定日確認	未・済	
壁仕上げ材・建物工法	未・済	
アレイから接続箱までの配線 ルート及び配管の色	未・済	
屋根材の確認	未・済	材質()メーカー() 型番()ピッチ()
※京セラ垂木施工 縦いざ 455ピッチ時のみ確認※ 垂木施工を行うため、垂木位置といざの位置が重ならない様依頼	未・済	
パワコン位置及び補強材・自立スタンドの位置 (壁掛けタイプ)	未・済	
電気工事の位置の確認	未・済	
給湯器・プロパン庫・駐輪場の設置予定位置の確認	未・済	